

पत्रांक...187...../2021

कार्यालय :- अग्निशमन पदाधिकारी, समस्तीपुर।

दिनांक...21...../06...../2021

प्रेषक,

अग्निशमन पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

सेवा में,

प्राचार्य
केन्द्रिय विद्यालय पूर्व मध्य रेल,
समस्तीपुर

प्रसंग:- आपका पत्रांक संख्या- के.वि. समस्तीपुर/2021-22/843 दिनांक :- 04/06/2021.

विषय :- अग्निशमन यंत्रों का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन देने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधिन विषय के आलोक कहना है कि आपके प्रतिष्ठान में दिनांक 19.06.2021 को अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्राचार्य एस पी राम के उपस्थिति में अग्निशमन पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा किया गया। संस्थान में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र उपलब्ध पायी गयी।

01. ABC Fire Extinguisher – 6 Kg	17 अदद (सक्रिय)
02. Co2 Fire Extinguisher – 4.5 kg	04 अदद (सक्रिय)
03. Sand bucket	04 अदद

उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्था जाँच के क्रम में चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाई गई।

❖ **सलाह :-**

1. व्यवस्थापक **IS 2190-1997** के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. व्यवस्थापक **NBC के part-IV 2016** में उल्लेखित गाईड लाईन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3. व्यवस्थापक सही मानक के विद्युत वायर **MCB** आदि का व्यवहार करेंगे।
4. प्रबंधक इमरजेन्सी फायर एलार्म की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार फायर एकजीट ड्रील अपने कर्मियों को कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. व्यवस्थापक वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशमन यंत्र का जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी का पूर्ण जवाबदेही प्रबंधक की होगी।
8. अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा।



विश्वासभाजन

Singh
21/6/2021

अग्निशमन पदाधिकारी,
समस्तीपुर।